

OR.1710.5.2021

ZN.K.5180.7.2021.KE

Białogard, dn. 09 września 2021r.

PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej

Sporządzony na podstawie art.38 i 39 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz.710 ze zmianami)

Temat kontroli: ocena zgodności wykonanych prac przy zabytku z wydanym pozwoleniem na ich prowadzenie – odbiór końcowy/przejęciowy prac.

Przedmiot kontroli:

1. Zabytek : budynek Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 17 w Białogardzie wpisany do rej. pod nr A-434 decyzją z dn. 21 października 1991r.
2. Decyzja nr 541.2020.K z dnia 17 lipca 2020r. znak: ZN.K.5142.52.2020.KE pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu poddasza, wykonaniem instalacji odgromowej oraz wykonaniem instalacji oddymiania klatek schodowych i instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w Białogardzie,

Kontrolowany – Zamawiający:

- 1/ Powiat Białogardzki, reprezentowany przez P. Michała Mazurkiewicza, Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Białogardzie

Kontrolujący – Przedstawiciel ZWKZ: (upoważnienie nr 18/2021 z dn. 09 września 2021r.)

- 2/ Ewa Kowalska - st. inspektor ds. ZN, działający w ramach sprawowania kontroli bieżącej zabytków.

W obecności:

- 3/ Włodzisław Mazur – nadzorujący z ramienia Zamawiającego
- 4/ Robert Dudek – kierownik budowy - prezes UZGWAZC9
- 5/ Tadeusz Poloczek – inspektor nadzoru

Ustalono:

- 1/ Zawiadomienie o zakończeniu prac wpłynęło do WUOZ w dniu 06 września 2021r. Telefonicznie ustalono kontrolę w/w zabytku w dniu 09 września 2021r.

- 2/ W wyniku oględzin potwierdzono realizację prac w zakresie:

1. wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi

wykonano uściskania, zgodnie z wydanym pozwoleniem i ustaleniami, urobki - protokół odbioru z dnia 15 kwietnia 2021r.

2. Remont więźby dachowej, docieplenie stropu wraz z deskowaniem

wymiana i nadbudowa wykonano drewnianą konstrukcję, zabezpieczenie krawędzi, obróbki blacharskie, pokrycie blachą, wykonano prace skrośne

3. obróbki blacharskie, z tytułu ciekawości + wykonano obróbkę blacharską z blachy spustowej, wykonano urobki po przebudowie

4. instalacja odgromowa - po dawnej trasie, do istniejących urobków.

- 3/ Nie zgłasza się zastrzeżeń / ~~zgłasza się następujące zastrzeżenia~~ oraz potwierdza się zgodność/ ~~nie potwierdza się zgodności~~ wykonanych prac z w/w pozwoleniem i komisijnymi ustaleniami podejmowanymi w toku ich realizacji.
- 4/ Podczas oględzin wykonano zdjęcia cyfrowe w/w zabytku w celu włączenia ich do archiwum Delegatury.
- 5/ W wyniku kontroli nie stwierdzono/stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli.

Uwagi:

nie umieszczam uwagi. Wykonawca dostarczył dokumentację pouczającą i interesy dla zwz dokumentacja zostanie przekazana w wersji elektronicznej.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano bez uwag w 1 egz. (dla Delegatury). Na miejscu wykonano kserokopie protokołu i przekazano uczestnikom kontroli.

Podpisy:

1. mgr Michał Mazurkiewicz.....

Wydziału Inwestycji i Rozwoju

mgr Michał Mazurkiewicz

2. mgr Ewa Kowalska.....

STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytków nieruchomych

mgr Ewa Kowalska

W obecności:

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Włodzimierz Makowski
Upr. budowlane w specj. konstrukcyjno-budowlanej
UAN/N/7210/512/94
Upr. budowlane w specj. instalacyjno-inżynieryjnej
Instalacje i sieci sanitarne UAN/N/7210/512/87
Członek ZIIB w Szczecinie nr ZAP/IS/2074/01
78-100 Kolobrzeg, ul. Grochowska 10

3.

4.

P.R.H.U. **BLACHMAN**

Robert Dudek

File Pcim

32-432 Pcim 1213

NIP: 681-173-82-12

tel. 502-164-100 tel./fax 12 312 72 88

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego
Instalacji Elektrycznych

mgr. Tomasz Poliszczak
Upr. bud. R. ewid. UAN/R/7210/512/73
R. ewid. UAN/R/7210/512/73