

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HD.9020.2.1.2022

Białogard, dnia 08 czerwca 2022 r.

dnia 09 czerwca 2022 r.

.....  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Słoninę – Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr Upoważnienia 7/22; Monikę Leszczyk – Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy, Starszy Asystent ds. Higieny Pracy, Nr Upoważnienia 2/22.

.....  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie

.....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie  
ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard  
tel. 94 312 23 31, e-mail: sekretariat@lobialogard.pl, ePUAP: /LO\_Bialogard/SkrytkaESP

.....  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie  
ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard  
tel. 94 312 23 31, e-mail: sekretariat@lobialogard.pl, ePUAP: /LO\_Bialogard/SkrytkaESP  
Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą.

.....  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie reprezentowane przez Dyrektora/  
Powiat Białogardzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Białogardzkiego

.....  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46,  
78-200 Białogard/ Zarząd Powiatu Białogardzkiego, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard

.....  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 672-111-69-19 /331359006 / PKD 8531 B

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Daniel Glinka – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*  
*nie dotyczy*

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*  
*nie dotyczy*

.....  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

- Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 08.06.2022 r. godz. 9:45  
09.06.2022 r. godz. 13:45
- Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* *nie dotyczy*
- Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Placówka publiczna podlegająca Powiatowi Białogardzkiemu
- Data i godzina zakończenia kontroli: 08.06.2022 r. godz. 12:00  
09.06.2022 r. godz. 14:45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

### Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:

- w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależnym do sali gimnastycznej sufit, ściany (nad oknami i przy kratkach wentylacyjnych) z zaciekami, śladami wskazującymi na zagrzybienie, brudne oraz sufit przy lampach oświetleniowych pęknięty, z zaciekami.

### Mikroklimat pomieszczeń:

a) W przedstawionym do wglądu Protokole nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:

\* Biuro Dyrektora pom. 100 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 236 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,63 [lx],

\* Sekretariat pom. 101 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 241 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],

\* klasa 107 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 233,2 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,85 [lx],

\* Klasa 115 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 258 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],

\* Klasa 208 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 282,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],

\* Klasa 211 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 185,28 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,76 [lx],

\* Czytelnia 313 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 347,25 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,83 [lx],

\* Klasa 309 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 435,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx],

\* Klasa 39 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 120,88 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,25 [lx],

\* Klasa 41 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 214,22 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx];

b) W przedstawionym do wglądu Protokole nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcące

w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:

\* Hala sportowa - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 137,4 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,82 [lx],

\* Trybuny - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 136,83 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],

\* Pomieszczenie 7 - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 104,66 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,48 [lx].

*Łączny czas czynności kontrolnych związanych z oględzinami pomieszczeń placówki w czasie, których stwierdzono nieprawidłowości ich omówieniem i opisaniem – 1 godzina.*

#### 6. Zakres przedmiotowy kontroli

Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesu nauczania.

Nadzór nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy; kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego zakładu pracy; warunki zdrowotne środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy; przestrzeganie przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2289 z późn. zm.) oraz z rozporządzeń wymienionych w tej ustawie.

Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276).

#### 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Aparat cyfrowy- SP/S/HDiM/3

.....  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

#### 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\* —nr i nazwa protokołu/ów.\* nie dotyczy

#### 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*:

W trakcie czynności kontrolnych wykonano zdjęcia w ilości - 5 szt. Zdjęcia w formie elektronicznej do wglądu w siedzibie PSSE w Białogardzie ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard.

#### 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

- dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- Protokół nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard wykonanych przez PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 maja 3/3, 78-200 Białogard;
- Protokół nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard;
- Protokół nr 247/2022 z dnia 30.05.2022 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych wraz z podłączeniami

## 10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Plan lekcji obowiązujący od 04.05.2022 r.;
- stopień aktualizacji dokumentacji pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych;
- Protokół nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie;
- Protokół nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie;
- Orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach, szkolenia BHP, instrukcje BHP, oceny ryzyka zawodowego, rejestr wypadków przy pracy, rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby, karty charakterystyki, wykaz substancji chemicznych, tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin- niebezpiecznych używanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46 w Białogardzie, rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznych, rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia, wykaz czynników biologicznych występujących w zakładzie.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: *nie dotyczy*

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, F/HP/02 „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy”, F/HP/03 „Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki”, F/HP/09 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin”, w wersji elektronicznej, które są do wglądu kontrolowanego na każdym etapie postępowania administracyjnego, w siedzibie PSSE w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard, pokój nr 7B.

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

*Stan formalno-prawny:* Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie jest jednostką samorządu terytorialnego podległą Powiatowi Białogardzkiemu, nie posiada osobowości prawnej. Organem nadzoru pedagogicznego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

*Nr wpisu do KRS:* KRS – nie dotyczy. PKD 8531 B.

*Informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym:*

Aktualnie, w stosunku do kontrolowanego podmiotu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

*Ustalenia pokontrolne innych kontroli:*

Zgodnie z oświadczeniem Pana Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie brak ustaleń pokontrolnych innych kontroli.

*Legalność działania:*

Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie działa na mocy:

- Decyzji Nr 63/98 Kuratora Oświaty w Koszalinie z dnia 20.04.1998 r.;
- Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Białogardzkiego z dnia 25.10.2019 r. – w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X. Placówka funkcjonuje w oparciu o statut Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie obowiązujący od 11.09.2019 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

1/ Przeprowadzono ocenę stanu sanitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie.

#### **W zakresie Higieny Dzieci i Młodzieży:**

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przedłożono do wglądu Protokół z przeprowadzonego przeglądu budynków i pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie z dn. 14.02.2022 r., dokonanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Komisja stwierdziła, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pobytu młodzieży, nauczycieli i pracowników obsługi, a także warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę.

Do Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie uczęszcza 210 uczniów (8 oddziałów), w tym dziewcząt – 134, chłopców - 76. Zajęcia prowadzone są w systemie jednozmianowym.

Budynek jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Dojazd do placówki utwardzony. Szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone. Wydzielono stanowisko gromadzenia odpadów komunalnych (kontenery), za wywóz których odpowiedzialna jest firma „ATF” Sp. z o.o. SP.K – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Chojnej. Odpady odbierane zgodnie z harmonogramem. W obiekcie zapewniona jest bieżąca zimna woda pochodząca z miejskiego wodociągu oraz bieżąca ciepła woda pochodząca z pieca gazowego lub elektrycznych podgrzewaczy. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. We wszystkich pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna i/lub mechaniczna. Ogrzewanie pomieszczeń z pieca gazowego.

W obiekcie zapewnione oświetlenie naturalne oraz sztuczne – jarzeniowe i led. Przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego: Protokół nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie oraz Protokół nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie. Zgodnie z orzeczeniem osób z kwalifikacjami wykonującymi pomiary – instalacja oświetleniowa nie wszędzie spełnia normy, w części pomieszczeń należy wymienić oprawy oświetleniowe na bardziej wydajne. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Data następnego badania: nie później niż czerwiec 2024 r.

Wg oświadczenia Pana Dyrektora w 2019 r., po wykonaniu pomiarów w czerwcu 2019 r. w budynku szkoły i hali sportowej oraz uzyskaniu wyników z pomiarów oświetlenia nie spełniających norm - oświetlenie zostało wymienione na led oraz zostały dołożone dodatkowe punkty świetlne. Jednak nie przeprowadzono ponownych pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach szkoły.

Skontrolowano losowo sale lekcyjne nr 108 (język polski), nr 210 (język hiszpański), nr 309 (matematyka) oraz pracownię komputerową, pracownię chemiczną (nr 115), gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, szatniami oraz magazynkami sportowymi nr 12 i 14, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i boisko wielofunkcyjne.

Salę lekcyjne: sale zajęć wyposażone w sprzęt i meble edukacyjne posiadające atesty/certyfikaty - w 100%. Meble zakupione zostały po 1997 roku. Sprzęt, urządzenia czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa. Sprzęt i wyposażenie sal zajęć w dobrym stanie technicznym.

W placówce znajduje się jedna pracownia komputerowa. Łączna liczba stanowisk: 26. Z jednego stanowiska korzysta 1 uczeń. Stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii. Nie ma konieczności stosowania ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem – pracownia usytuowana od strony północnej. W widocznym miejscu umieszczono regulamin pracowni komputerowej.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w szkole - w pracowni chemicznej stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są przechowywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach charakterystyki. Do ich przechowywania służy zamknięta szafa. Szkoła posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny posiadają aktualne karty charakterystyki. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny są oznakowane w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację oraz informujący o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia. Uczniowie i osoba pracująca z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami zapoznali się z kartami charakterystyk stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin – fakt ten został udokumentowany. Uczniowie na pierwszych zajęciach z chemii, w nowym roku szkolnym odnotowują w zaszycie fakt zapoznania z Regulaminem pracowni chemicznej oraz kartami charakterystyk. W widocznym miejscu wywieszony Regulamin pracowni chemicznej Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie oraz Instrukcja udzielania I pomocy. W szkole znajduje się również dygestorium. Na zapleczu pracowni chemicznej zapewniony dostęp do bieżącej zimnej i ciepłej wody.

Uczniom zapewnia się możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów w pracowniach przedmiotowych – w szafkach.

W oparciu o Plan lekcji obowiązujący od 04.05.2022 r. dokonano oceny we wszystkich oddziałach funkcjonujących w szkole, tj. w 8 oddziałach szkoły.

W wyniku oceny stwierdzono, że:

- a/ zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina;
- b/ różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny;
- c/ plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne: wydzielono pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dziewcząt i chłopców oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dziewcząt i chłopców są zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku oraz przy sali gimnastycznej. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewnione środki higieny osobistej (mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku). Ściany oraz posadzki zmywalne i odporne na działanie wilgoci, zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ich wyposażenie utrzymane w czystości. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zapewniona wentylacja grawitacyjna. Czystość kratki wentylacyjnych zachowana. Przy umywalkach w widocznych miejscach wywieszono „Instrukcje jak myć ręce”.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: zajęcia sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej o pow. 968m<sup>2</sup>. Zapewnione jest zaplecze sanitarne tj.: szatnie wyposażone w ławeczki i wieszaki wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wyposażonymi w: natryski, umywalki, oczka ustępowe i pisuary. Przy sali gimnastycznej zlokalizowane są również: toaleta damska nr 2 i toaleta męska nr 1. We wszystkich pomieszczeniach zapewniono warunki do utrzymania higieny osobistej, tj.: mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użycia, papier toaletowy oraz suszarki do rąk. W trakcie kontroli sanitarnej stwierdzono w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależnym do sali gimnastycznej sufit, ściany (nad oknami i przy

kratkach wentylacyjnych) z zaciekami, śladami wskazującymi na zagrzybienie, brudne oraz sufit przy lampach oświetleniowych pęknięty, z zaciekami.

Sprzęt sportowy, bramki i inne konstrukcje posiadają atesty lub certyfikaty - w 90%. Sala gimnastyczna oraz sprzęt i wyposażenie utrzymane w dobrym stanie technicznym oraz czystości.

Ponadto szkoła posiada boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę koszykową i siatkową. Boisko jest ogrodzone, zabezpieczone metalową siatką, dostępne wyłącznie dla uczniów szkoły. W widocznym miejscu znajduje się regulamin, określający zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami: profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka - pracownik Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie, 2 dni w tygodniu (wtorek w godz. 11:45-15:05 i piątek w godz. 7:30-11:30). Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tylko do swojej dyspozycji. Gabinet wyposażony jest w punkt poboru ciepłej i zimnej wody. Podłogi wykonane z materiałów umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję. Zapewniono dostęp do środków myjąco-dezynfekujących („Skinman Soft” i „Manusan”).

Apteczki I-iej pomocy wyposażone w niezbędne środki opatrunkowe oraz instrukcje udzielania I pomocy, które znajdują się w sali gimnastycznej, u nauczyciela w-f, w sekretariacie, w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, pracowni chemicznej.

Dożywianie: szkoła nie prowadzi dożywiania.

Do dezynfekcji powierzchni oraz armatury sanitarnej stosowany jest preparat „ERG CleanSkin X”. Do dezynfekcji rąk zapewniono środek „ERG CleanSkin X”, „De-Zal” firmy TENZI oraz mydło bakteriobójcze do higienicznego mycia rąk „Sapone Dez Extra”. Daty ważności środków do dezynfekcji w dniu kontroli zachowane. Środki myjąco - dezynfekujące przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem uczniów – w magazynie środków chemicznych nr 113.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przedstawiono do wglądu m.in. następujące dokumenty:

1. Plan lekcji obowiązujący od 04.05.2022 r.;
2. Dokumentację pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych.
3. Spis niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie oraz karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.
4. Protokół nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – zgodnie z orzeczeniem osób z kwalifikacjami wykonującymi pomiary – instalacja oświetleniowa nie wszędzie spełnia normy, w części pomieszczeń należy wymienić oprawy oświetleniowe na bardziej wydajne. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Data następnego badania: nie później niż czerwiec 2024 r.;
5. Protokół nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie – zgodnie z orzeczeniem osób z kwalifikacjami wykonującymi pomiary – instalacja oświetleniowa nie spełnia obowiązujących norm natężenia oświetlenia. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Data następnego badania: nie później niż czerwiec 2024 r.;
6. Protokół nr 247/2022 z dnia 30.05.2022 r. z okresowej kontroli przewodów kominowych: dymowych, spalinowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych wraz z podłączeniami, z którego wynika, że przewody kominowe wraz z podłączeniami dopuszcza się do dalszej eksploatacji. Termin następnej kontroli: maj 2023 r.

**W zakresie Higieny Pracy:**

Na terenie szkoły zapewnione zostało zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracowników w skład którego wchodzi: ustępy, umywalki, oraz środki higieny osobistej.

Dla nauczycieli dostępne są dwa pomieszczenia w tym pokój nauczycielski wyposażenie stanowi: stoły, krzesła, indywidualne szafki, pomieszczenie socjalne wyposażenie stanowi: aneks kuchenny, zlewozmywak, czajnik elektryczny oraz pomieszczenie do przechowywania odzieży wierzchniej w formie szatni wieszakowej.

Zaplecze higienicznosanitarne dla nauczycieli w-f znajduje się przy sali gimnastycznej i składa się z 2 pomieszczeń: ustępu, pomieszczenia socjalnego wyposażonego w stół, biurko, krzesła, czajnik elektryczny z miejscem do spożywania posiłków oraz przechowywania odzieży wierzchniej.

Dla pracowników obsługi zapewniono pomieszczenie socjalne wyposażone w stół, krzesła szafki, czajnik elektryczny z wydzielonym miejscem do spożywania posiłków oraz magazyn podręczny wyposażony w szafki z wyznaczonym miejscem do przechowywania odzieży wierzchniej i roboczej. Pracownicy biurowi przechowują odzież wierzchnią w miejscu swojej pracy.

W zakładzie stosowane są środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji znajdujące się w pomieszczeniu gospodarczym. Dostępne są karty charakterystyki, z którymi zostali zapoznani pracownicy.

W pracowni chemicznej w wydzielonym pomieszczeniu znajdują się w zamkniętej i oznakowanej szafie odczynniki i chemikalia do nauki chemii. Dla wszystkich dostępne są karty charakterystyki, z którymi został zapoznany pracownik.

Przedstawiono do wglądu zaświadczenia o szkoleniu BHP pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach pracy oraz aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach.

W zakładzie opracowane są i dostępne dla pracowników instrukcje BHP, z którymi zostali zapoznani. Pracodawca ocenił i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na ww. stanowiskach pracy, w których określił rodzaj zagrożenia, źródło zagrożenia(przyczyna), możliwe skutki zagrożenia, możliwe skutki, ekspozycja, prawdopodobieństwo zdarzenia, ryzyko działania zapobiegawcze, środki ochrony zagrożeniami (działania profilaktyczne). Na ww. stanowiskach pracy uwzględniono narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne, zaklasyfikowane do grupy 2 i 3 grupy zagrożenia.

Pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego.

Zgodnie z rejestrem wypadków przy pracy ostatni wypadek miał miejsce w czerwcu 2019 r. (pracownik na stanowisku sprzątaczką (skręcenie nadgarstka ręki prawej).

Ponadto przedstawiono do wglądu rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby, z którego wynika brak chorób zawodowych.

Zapewniono środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej, których rodzaj i ilość jest dostosowana do rodzaju pracy.

Pracodawca zapewnia pracownikom wodę butelkowaną w okresie letnim.

W zakładzie wypłacany jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r. Powodem był brak osoby odpowiedzialnej za dokumentację związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy.

2/ Na terenie placówki przestrzegane są zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 276), tj. przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, w widocznym miejscu umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

3/ W trakcie kontroli zobowiązano Dyrektora szkoły do przekazania organowi prowadzącemu protokołu z kontroli, jak również poinformowania organu prowadzącego o wynikach kontroli.



### 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

- a) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależnym do sali gimnastycznej sufit, ściany (nad oknami i przy kratkach wentylacyjnych) z zaciekami, śladami wskazującymi na zagrzybienie, brudne oraz sufit przy lampach oświetleniowych pęknięty, z zaciekami, co narusza przepisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604);
- b) W przedstawionym do wglądu Protokole nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:
- \* Biuro Dyrektora pom. 100 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 236 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,63 [lx],
  - \* Sekretariat pom. 101 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 241 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],
  - \* klasa 107 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 233,2 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,85 [lx],
  - \* Klasa 115 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 258 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
  - \* Klasa 208 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 282,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],
  - \* Klasa 211 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 185,28 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,76 [lx],
  - \* Czytelnia 313 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 347,25 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,83 [lx],
  - \* Klasa 309 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 435,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx],
  - \* Klasa 39 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 120,88 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,25 [lx],
  - \* Klasa 41 *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 214,22 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,47 [lx];
- c) W przedstawionym do wglądu Protokole nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:
- \* Hala sportowa - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 137,4 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,82 [lx],
  - \* Trybuny - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 136,83 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
  - \* Pomieszczenie 7 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 104,66 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,48 [lx].

Powyższe stanowi naruszenie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), § 59 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 23).

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\* - *nie dotyczy*

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*  
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
.....  
*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na  
.....  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*  
w wysokości.....nie dot.....*słownie*.....nie dot.....  
*(nr mandatu karnego)*.....nie dot.....  
*(podstawa prawna)*.....nie dot.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....nie dot..... z dnia ...nie dot.... wydane przez .....nie dot.....  
.....  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała\*\* - *nie dotyczy*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – *nie dotyczy*  
.....  
*(imię i nazwisko/adres)*
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~\*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu- *nie odmówiono podpisania protokołu*

DYREKTOR  
Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława  
w Białogardzie

mgr inż. Daniel Glinka

*(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)*

STARSZY ASYSTENT  
PSSE w BIAŁOGARDZIE  
mgr inż. Anna Stonina

STARSZY ASYSTENT  
PSSE w BIAŁOGARDZIE  
mgr Monika Leszczyk

*(czytelny podpis kontrolującego (-ych))*

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 09 czerwca 2022 r.

**DYREKTOR**  
Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X  
w Białogardzie  
*mgr inż. Daniel Stanka*

**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**  
*im. Bogusława X*  
ul. Grunwaldzka 46, tel. 312 23 31  
78-200 BIAŁOGARD  
NIP 672-111-69-19 REGON 331359006

.....  
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli\*\*:  
F/HDM/04 Ocena stanu sanitarnego szkoły, F/HDM/06 Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach, F/HP/02 „Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy”, F/HP/03 „Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki”, F/HP/09 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin” w formie elektronicznej, do wglądu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Białogardzie przy ulicy Przechodniej 2.

.....  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-bialogard/klauzula-informacyjna> oraz w siedzibie administratora danych którym jest PSSE w Białogardzie przy ul. Przechodniej 2.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

