

Białogard, 30 czerwca 2022 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Białogardzie
ul. Przechodnia 2
78-200 Białogard

Dotyczy sprawy: NHD.0920.2.1.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie poprawy wymagań higienicznych i zdrowotnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie wyjaśniam, co następuje:

1. nieprawidłowości wskazane w pkt.a) zawiadomienia, dotyczące zacieków, śladów wskazujących na zagrzybienie, brudu, pękniętego sufitu przy lampach oświetleniowych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależnym do sali gimnastycznej zostaną usunięte w miesiącu sierpniu br. Informuję, że każdego roku wszystkie prace remontowe w budynku szkoły i przynależnej hali sportowej planowane i wykonywane są w okresie wakacyjnym.
2. nieprawidłowości wskazane w pkt.b) i c) zawiadomienia dotyczące badań okresowych. W trakcie czynności kontrolnych przedłożone zostały nieaktualne protokoły z badań okresowych pomiarów natężenia oświetlenia w obiektach: szkoły i hali sportowej. Protokoły przechowywane są w pomieszczeniu kierownika gospodarczego, który podczas przeprowadzanej kontroli przebywał i nadal przebywa na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności. Po dokładnej analizie wszystkich dokumentów stwierdziłem, że znajduje się w szkole aktualny protokół z badań okresowych dotyczących pomiarów natężenia oświetlenia wykonany przez Elektro-Instalator w Białogardzie z pozytywną oceną oświetlenia o parametrach zgodnych z Polską Normą. W związku z powyższym przesyłam do wglądu aktualny protokół z badań okresowych.

W załączeniu:

1. Protokół sprawdzenia instalacji elektrycznej z dnia 18.03.2021 r.

Do wiadomości:

1. Zarząd Powiatu Białogardzkiego, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard


BYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X
w Białogardzie
mgr inż. Daniel Glinka

Dokument elektroniczny**Podpis elektroniczny zweryfikowany**
w dniu 29/6/2022**Miejsce i data sporządzenia dokumentu**

Wynik weryfikacji:

ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
Jukowska 29/6/2022

2022-06-28

(czytelny podpis sporządzającego wydruk
oraz data sporządzenia wydruku)**Dane nadawcy**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIAŁOGARDZIE
78-200 BIAŁOGARD
UL. PRZECHODNIA 2
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat: białogardzki
Gmina: Białogard (gmina miejska)**Dane adresata**LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOGUSŁAWA X W
BIAŁOGARDZIE (78-200 BIAŁOGARD, WOJ.
ZACHODNIOPOMORSKIE)Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie
WPEYNELO dn. 29/6/2022
L. dz. 240
Podpis **ZAWIADOMIENIE****Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak NHD.9020.2.1.2022

Załączniki:

1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. LO Białogard.docx - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. znak NHD.9020.2.1.2022
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. LO Białogard.docx.xades - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admin. znak NHD.9020.2.1.2022,

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-06-28T08:29:08.480+02:00**Podpis elektroniczny**

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie poprawy wymagań higienicznych i zdrowotnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard. W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 08 czerwca 2022 r. i 09 czerwca 2022 r., opisanych w protokole kontroli sanitarnej Nr HD.9020.2.1.2022 z dnia 08 czerwca 2022 r. oraz 09 czerwca 2022 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy szatni nr 8, przynależnym do sali gimnastycznej sufit, ściany (nad oknami i przy kratkach wentylacyjnych) z zaciekami, śladami wskazującymi na zagrzybienie, brudne oraz sufit przy lampach oświetleniowych pęknięty, z zaciekami;
- b) w przedstawionym do wglądu Protokole nr 18/2019 z dnia 03.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:
 - *Biuro Dyrektora pom. 100 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 236 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,63 [lx],
 - *Sekretariat pom. 101 - *Oświetlenie ogólne*, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 241 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],
 - *Klasa 107 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 233,2 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,85 [lx],
 - *Klasa 115 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 258 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,65 [lx],
 - *Klasa 208 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 282,44 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,70 [lx],
 - *Klasa 211 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 185,28 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,76 [lx],
 - *Czytelnia 313 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia Ez [lx]: 347,25 [lx], równomierność oświetlenia Ez [lx]: 0,83 [lx],

- * Klasa 309 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia E_z [lx]: 435,44 [lx], równomierność oświetlenia E_z [lx]: 0,47 [lx],
 - * Klasa 39 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia E_z [lx]: 120,88 [lx], równomierność oświetlenia E_z [lx]: 0,25 [lx],
 - * Klasa 41 Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia E_z [lx]: 214,22 [lx], równomierność oświetlenia E_z [lx]: 0,47 [lx];
- c) w przedstawionym do wglądu Protokole nr 17/2019 z dnia 05.06.2019 r. z badań okresowych. Wyniki z pomiarów natężenia oświetlenia w obiekcie: Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie im. Bogusława X, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard, wykonanych przez osoby z kwalifikacjami – Pana Dariusza Kawęckiego i Marka Dudzicza, PHU „KOMPEL” Dariusz Kawęcki, ul. 1 Maja 3/3, 78-200 Białogard negatywna ocena (oświetlenie o parametrach niezgodnych z Polską Normą) z badań oświetlenia w pomieszczeniach:
- * Hala sportowa - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia E_z [lx]: 137,4 [lx], równomierność oświetlenia E_z [lx]: 0,82 [lx],
 - * Trybuny - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia E_z [lx]: 136,83 [lx], równomierność oświetlenia E_z [lx]: 0,65 [lx],
 - * Pomieszczenie 7 - Oświetlenie ogólne, ocena negatywna, średnie natężenie oświetlenia E_z [lx]: 104,66 [lx], równomierność oświetlenia E_z [lx]: 0,48 [lx].

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma ma możliwość zapoznania się z aktami postępowania administracyjnego oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ma możliwość przesłania pisemnego stanowiska w sprawie na podany poniżej adres.

Zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy pozostają do wglądu w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie, ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard.

Ponadto wszelkie informacje w podmiocie sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr 94 312 20 55 lub 94 312 41 22.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu poczty elektronicznej. W razie zaniebdania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Brak odpowiedzi na niniejsze pismo nie wstrzymuje postępowania administracyjnego.

Zgodnie z treścią art. 96b§1 Kodeksu postępowania administracyjnego pouczam o możliwości przeprowadzenia mediacji w sprawie, która ma charakter dobrowolny. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda - strony

w równych częściach, chyba że postanowią inaczej. W celu przeprowadzenia mediacji konieczny jest wniosek o jej przeprowadzenie złożony w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w którym to wniosku należy wskazać osobę mediatora. Mediacja odbywa się na zasadach określonych w art. 96d – 96n Kodeksu postępowania administracyjnego.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem: <https://www.gov.pl/web/psse-bialogard/klauzula-informacyjna> oraz w siedzibie administratora danych którym jest PSSE w Białogardzie przy ul. Przechodniej 2.

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Białogardzkiego, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard – ePUAP
2. aa

Do wiadomości:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard – ePUAP