

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie kotłowni gazowej dla potrzeb własnych Młodzieżowego Domu Kultury w Białogardzie, ul. Grunwaldzka 42.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16 – 17, 78-200 Białogard na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie oferenta:

„Proszę o podanie granicznych parametrów kotła gazowego, proponowany kocioł Ferroli typ Energy Top W 70 nie jest produkowany.”

Odpowiedź:

Minimalne parametry kotła gazowego:

- minimalna moc kotła - 65 kW,
- maksymalne ciśnienie pracy dla c.o. - 6 bar,
- minimalne ciśnienie pracy dla c.o. - 0,8 bar,
- maksymalna temp. pracy – 95 °C,
- minimalna sprawność kotła – 104%
- pełna modulacja mocy palnika,
- palnik z wstępnym mieszaniem i jonizacyjną kontrolą płomienia,
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł,
- pełna autodiagnostyka,
- ochrona przeciwzamarzaniowa,
- system zapobiegający blokowaniu się pompy,
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG,
- możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u.,
- możliwość pracy w kaskadzie.

2. Pytanie oferenta:

„Czy należy wycenić obowiązkowo zawory kołnierzowe DN 65, czy mogą być mufowe”

Odpowiedź:

Dopuszcza się zamianę zaworów kołnierzowych DN65 na zawory gwintowane.

3. Pytanie oferenta:

„Pozycja kosztorysu 215 proszę o podanie rzeczywistej ilości rur Cu 64 mm, oraz czy można zastąpić inną z uwagi na nietypową średnicę, oraz cenę kształtek przejściowych”

Odpowiedź:

Rzeczywista długość rur Cu 64 mm wynosi – 9,80 m – należy zastosować rurę Cu zgodnie z projektem.

Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. a/a.

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda