

Białogard, dn. 11.06.2024 r.

IZR.272.5.2024

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: „**Modernizację placówek edukacyjnych Powiatu Białogardzkiego**”. Nr postępowania IZR.272.5.2024

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

**Pytanie:** czy Zamawiający dopuszcza realizację robót w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie po 15 września 2024 r.? Zaplanowany zakres robót uniemożliwia wykonanie prac do tego terminu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza realizację robót w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie po 15 września 2024 r. (w związku z powyższym zapis ten zostaje usunięty)

**Pytanie:** Jaką nośność ma mieć podłoga sportowa w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie?

**Odpowiedź:** Nośność obciążenie toczne to min. 1500N – zgodnie z parametrami podanymi w pkt. SST-B02 pkt 2 podp. 2.2 - wymagania szczegółowe.

**Pytanie:** Na hali często odbywają się imprezy sportowe (np. sporty walki). Obliczenie wymagań wytrzymałościowych jest niezbędne do prawidłowej wyceny. - odnośnie zapisu w p. VI.3 SWZ prosimy o wyjaśnienie, za jakie systemy ma odpowiadać Wykonawca, mimo że ich część została wykonana we wcześniejszych etapach przez innych Wykonawców? Proszę wymienić o jakie systemy dokładnie chodzi. - ze względu na zadane pytania i czas oczekiwania na odpowiedzi, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź:** Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość prac związanych z wymianą istniejącej nawierzchni sportowej na nową nawierzchnie. Wykonawca winien posiadać świadectwo, certyfikat związany z zaproponowanym typem podłogi sportowej potwierdzający prawidłowy sposób montażu. Zamawiający nie narzuca systemu podłogi, to Wykonawca proponuje rodzaj podłogi a co za tym idzie ponosi odpowiedzialność za zaproponowane rozwiązanie. Jest to zapis związany z pkt 6.2 - dotyczący badań lub prób wyrobów, użytych podczas wykonywania zadania.

STAROSTA

mgr Paweł Wiśniewski

**Otrzymują:**

- 1) Oferenci biorący udział w postępowaniu
- 2) Strona internetowa
- 3) a/a

Sporządziła: A. Rek