

Białogard, dnia 11.10.2023 r.

Znak sprawy: IZR.272.8.2023.AR

**Wg rozdzielnika**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na; „Wykonanie systemu detekcji pożaru wraz z integracją z istniejącymi systemami oddymiania D+H oraz kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie”.*

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

**Pytanie nr 1:** Zgodnie z rozdziałem XIX „Warunki udziału w postępowaniu”, pkt 1 ppkt 2 SWZ, zamawiający wymaga „minimum jedna osoba posiadająca Certyfikat instalatora i konserwatora systemów oddymiania D+H”. Firma D+H Polska Sp. z o.o. wydaje jedynie certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia zakresu projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu: systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H (...). Czy o taki certyfikat zamawiającemu chodzi?

**Odpowiedź:** Tak Zamawiający potwierdza że o taki certyfikat chodzi.

**Pytanie nr 2:** Zapisy zawarte w §8 ust. 9 Projekt umowy (załącznik nr 2 do SWZ) nie spełniają wymogów określonych w art. 433 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy o wykreślenie lub sformułowanie w sposób zgodny z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Odpowiedź:** Art. 433 mówi o zapisach, których nie mogą zawierać projektowane postanowienia umowy, pkt 4 dotyczy sytuacji kiedy to, Zamawiający ograniczyłby zakres zamówienia bez wskazania przez zamawiającego minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Projektowane postanowienia umowy w §8 ust. 9 dotyczą sytuacji kiedy Wykonawca odstępuje od realizacji części robót a nie Zamawiający, ponieważ harmonogram jest dokumentem, który sporządza Wykonawca, zgodnie z § 3 ust 7 projektu umowy i przekazuje Zamawiającemu. Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 3:** Czy kable i przewody instalacji SSP należy prowadzić zgodnie z Projektem?

**Odpowiedź:** Projekt przedstawia przykładowy sposób prowadzenia okablowania SAP, Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do uzgodnienia tras kablowych oraz sposobu wykonywania robót, ponieważ prace będą prowadzone w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

*Z poważaniem*

ETATOWY CZŁONEK  
ZARZĄDU

mgr Tomasz Hynda

Otrzymują:

- 1) Oferenci biorący udział w postępowaniu
- 2) Strona internetowa
- 3) a/a

Sporządził:

Aneta Rek – p. o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju tel. 94 312 09 49

Zatwierdził:

Aneta Rek.

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)