

**Powiat Białogardzki –
Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie**
ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard
tel./faks: (94) 312 40 07
e-mail: sekretariat@zdp.powiat-bialogard.pl
ePUAP: /zdpbialogard/skrytkaESP
NIP: 6721720236
REGON: 330960380

Wg rozdzielnika

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Przebudowa DP 3500 Białogórzyno – Wronie Gniazdo.”

Numer sprawy: DzT.271.14.2023

Powiat Białogardzki – Zarząd Dróg Powiatowych w Białogardzie ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści SWZ:

Pytanie nr 1

W związku z brakiem dostępności kruszywa 0-31,5 90/3 w lokalnych kopalniach wykorzystanym na inwestycje S6 i S11, zwracamy się o możliwość zastąpienia go kruszywem 0-31,5 50/30 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę "kategorii procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym" z C90/3 na C50/30. Przy tych samych grubościach warstw, podbudowa wykonana z kruszywa C50/30 będzie charakteryzowała się mniejszą nośnością, w związku czym nie będzie spełniała założeń projektowych.

Ponadto Zamawiający nie ogranicza możliwości zakupu i transportu kruszywa z kopalni funkcjonujących poza rynkiem lokalnym.

Dyrektor

Zarządu Dróg Powiatowych

w Białogardzie

mgr Michał Mazurkiewicz

Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa
3. a/a

Sporządził: A. Świątkowski