

IZR.272.8.2020

Białogard, dn. 15.01.2021 r.

Wg rozdzielnika

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na wykonanie remontu budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją odgromową w ramach zadania pn.: „Remont budynku Starostwa Powiatowego w Białogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-434 decyzją z dnia 21.10.1991 r. (nr rej. 1227) polegający na wymianie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją (strop poddasza), instalacją oddymiania klatek schodowych, hydrantową i odgromową” - **Nr sprawy: IZR.272.8.2020**

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16 – 17, 78-200 Białogard na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

### Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie rodzaju dachówki. Czy mają być zastosowane różne rodzaje dachówki i pomieszane ze sobą, np. naturalna w kolorze czerwonym, angobowana w kolorze miedzianym i w kolorze czerwonym, czy cieniowana dachówka, jak na przykład Creaton KLASSIK NUANCE angobowana w kolorze czerwieni naturalnej płomieniowanej? Udzielona w dniu 11.01.2021 r. odpowiedź jest dla Wykonawcy niejasna i nie pozwala na rzetelne przygotowanie oferty. Proszę o wskazanie dla przykładu konkretnego rodzaju dachówki

**Odpowiedź:** Przeprowadzono w tej kwestii rozmowę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie w której uzgodniono oczekiwania co do koloru dachówki: „nowa dachówka powinna być tak ułożona, aby nie było wrażenia „plastiku”, tzn. aby kolorystyka dachówki nie była jednolita i sprawiała efekt różnorodności kolorystycznej, ale wokół koloru ceglastego – jak istniejąca”. Dlatego proponujemy rozwiązanie układania np. 3 kolorów dachówki w odcieniach cegły, na przemian np. dachówka angobowana, 3 dachówki w 3 odcieniach koloru czerwonego. Obowiązkowo przed montażem dachówki na dachu należy przedstawić propozycję ułożenia dachówki na powierzchni np. 1x1 m i uzgodnić z konserwatorem zabytków.

### Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa
3. a/a

Sporządziła: A. Rek

**STAROSTA**

*mgr Piotr Pakuszto*