

Zamawiający:

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie

Plac Wolności 16 - 17, 78-200 Białogard

tel./faks: (94) 312 09 01

e-mail: przetargi@powiat-bialogard.pl

ePUAP: /Starostwo_Bialogard/skrytka

NIP: 6721720236

REGON: 330920831

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego na: wykonanie utwardzenia terenu działki nr 342/8 w obrębie 0006 Białogard przy ul. Adama Mickiewicza oraz działki nr 3/2 w obrębie 0010 Białogard przy ul. Św. Brata Alberta.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe, Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1: Czy materiały typu kostka, krawężnik, obrzeże należy odzyskać, ułożyć na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego; czy potraktować jako gruz?

Odpowiedź: Materiały z rozbiórki takie jak kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża, nadające się do ponownego wykorzystania, należy odzyskać w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, ułożyć na paletach oraz przewieźć i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Św. Brata Alberta 1.

Materiały uszkodzone lub nienadające się do ponownego wykorzystania należy potraktować jako odpady / gruz i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 2: Co należy zrobić z drzewem pozyskanym z wycinki?

Odpowiedź: Drewno pozyskane z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do pocięcia drewna na odcinki transportowe, uporządkowania oraz przewiezienia i złożenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy ul. Św. Brata Alberta 1. Pozostałości po wycince, w szczególności gałęzie, karpiny oraz materiał nienadający się do wykorzystania, należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 3: Proszę o podanie specyfikacji dotyczącej bramy wjazdowej i ogrodzenia.

Odpowiedź: Specyfikacji dotyczącej bramy wjazdowej i ogrodzenia została podana w Załączniku.

Pytanie 4: Jaka jest rzeczywista objętość wykopów (Proszę o tabelę robót ziemnych)

Odpowiedź: Jedyne wykopy w ilości 10,0 m³ będą wykonywane w przypadku utwardzenie terenu działki nr 342/8 w obrębie 0006 Białogard przy ul. Adama Mickiewicza w km 0+078,00 – km 0+088,60. W związku z powyższym nie ma konieczności ujmowania robót ziemnych w tabeli.

Pytanie 5: Jaka jest rzeczywista powierzchnia kostki brukowej betonowej?

Odpowiedź: Utwardzenie terenu działki nr 342/8 w obrębie 0006 Białogard przy ul. Adama Mickiewicza:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni: 300,00 m²,
- Przełożenie nawierzchni z kostki bet. o łącznej pow.: 12,00 m²,

Utwardzenie terenu działki nr 3/2 w obrębie 0010 Białogard przy ul. Św. Brata Alberta:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni: 220,00 m²,
- Przełożenie nawierzchni z kostki bet. (nowa kostka bet.) o łącznej pow.: 40,00 m²,
- Przełożenie nawierzchni z kostki bet. (kostka z rozbiórki) o łącznej pow.: 8,00 m².

Uwaga: w przedmiarze robót, w pozycji nr 25, omyłkowo wskazano powierzchnię 300 m². Prawidłowa powierzchnia wynosi 220 m². Prosimy o uwzględnienie powyższej korekty przy sporządzaniu oferty.

Załącznik – specyfikacja bramy wjazdowej i ogrodzenia

STAROSTA
mgr Paweł Wójcicki

SST Brama wjazdowa

Do wykonania brama wjazdowa składająca się z dwóch skrzydeł szerokości 2,5m. całkowita szerokość 2 skrzydła x2,5m. Konstrukcja bramy wykonana z kształtowników (płaskowników stalowych) malowanych proszkowo. Wypełnienie wykonane z płaskowników stalowych o rozstawie 10 cm - foto1, foto 2. Brama i słupki koloru czarnego.



Foto1



Foto2

Załącznik do wyjaśnienia treści SWZ dotyczy odpowiedzi do pytania nr 3

Skrzydła bramy zawieszane na dwóch zawiasach przymocowanych do konstrukcji bramy i do słupków z rur stalowych o przekroju kwadratowym 100x100 mm – foto 3.



Foto3

Załącznik do wyjaśnienia treści SWZ dotyczy odpowiedzi do pytania nr 3

Słupki należy ustawić w linii istniejącego ogrodzenia w taki sposób, aby system tworzył estetyczną, liniową całość. Należy je zabetonować w powiązaniu z istniejącym cokółcem betonowych - Foto4



Foto4

Załącznik do wyjaśnienia treści SWZ dotyczy odpowiedzi do pytania nr 3

Brama wyposażona w elementy zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem (np. przez wiatr) – stopka lub wysuwany bolec kotwiony w podłożu. Dodatkowo powinna posiadać skobel zamykany na kłódkę. Foto 5 i Foto 6.



Foto5



Foto6

Zaleca się wykonanie bramy w nawiązaniu do istniejącej, która znajduje się w miejscu przyszłych robót.