

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zadania pn. „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego w obudowie z przyczepką i montażem”

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadań zleconych, ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC). Dotacja celowa otrzymanego dofinansowanie na realizację w kwocie stanowiącej 100 % kosztów realizacji zadania.

Minimalne wymagania Zamawiającego
Mobilny agregat prądotwórczy w obudowie zamontowany na przyczepie– 1 szt.
1. Cechy techniczne agregatu prądotwórczego w obudowie (minimalne parametry) • agregat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2023 r • Moc (zgodnie z ISO8528): ok. 150 kW (dopuszcza się moc mniejszą o 10% oraz większą o 20%) • Napięcie trójfazowe 400 V oraz jednofazowe 230V, częstotliwość: 50 Hz • Pełna stabilizacja napięcia (AVR) • Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy około 120-150 kW, fabrycznie nowy; • Wyposażony w gniazda: 230 V 16A, 400V 250A; • Napięcie trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V, częstotliwość: 50H; • Pełną stabilizację napięcia (AVR); • Napędzany silnikiem diesla; • Elektroniczna regulacja obrotów; • Grzałka bloku silnika; • Ładowarka prostownika akumulatora; • Przystosowanie do pracy automatycznej oraz manualnej; • Akumulator rozruchowy; • Chłodnica wodna z płynem niezamarzanym; • Obudowa wygłuszająca pracę silnika spełniająca aktualne wymagania norm emisji hałasu oraz odporna na warunki atmosferyczne; • Agregat spełniający aktualne warunki emisji spalin;

- Zbiornik paliwa 150-450 litrów, zapewniający możliwość pracy przy 100% obciążeniu przez minimum 8 godzin;
- Zabezpieczenie silnika z powodu zbyt wysokiej temperatury silnika, niskiego ciśnienia oleju;
- Drzwi zamykane na klucz, zapewniające zabezpieczenie panelu sterowania przed dostępem osób trzecich;
- Panel sterowania w języku polskim;
- Instrukcja obsługi, deklaracje zgodności i certyfikaty gwarancji;
- Wyłącznik awaryjny;
- Norma spalania Stage 5
- Uchwyt jedno bądź czteropunktowy do podnoszenia agregatu.

2. Przyczepa

- Fabrycznie nowa;
- Wymiary przyczepki dostosowane do wymiaru agregatu, zapewniające bezpieczny transport;
- Przyczepa homologowana do transportu agregatu – dopuszczona do ruchu drogowego
- Ładowność przyczepki dostosowana do wagi agregatu prądotwórczego;
- Cała zabudowa musi uwzględniać dopuszczalne naciski na poszczególne osie;
- Przyczepka dwuosiowa wyposażona w hamulec najazdowy;
- Wyposażona w cztery podpory stabilizujące;
- Dopuszczona do ruchu drogowego;
- Komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepki;
- Wyposażona w koło manewrowe oraz kliny pod koła;
- Wyposażona w koło zapasowe;
- Wyposażona w hamulec ręczny.
- Komplet dokumentacji do rejestracji

Gwarancja na przedmiot umowy: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, w tym na sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące gwarancji producenta.

W zakresie zamówienia przeglądy gwarancyjne/serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji, obejmujących części zamienne, eksploatacyjne oraz robociznę i transport w ilości wynikającej z zaleceń producenta.