

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zadania pn. „Zakup agregatów prądotwórczych oraz przyczepki transportowej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”. Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadań zleconych, ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Program OLiOC). Dotacja celowa otrzymanego dofinansowanie na realizację w kwocie stanowiącej 100 % kosztów realizacji zadania.

Minimalne parametry techniczne
Agregaty prądotwórcze 3 sztuki
<p>1. Cechy techniczne dla agregatu nr 1 (1 sztuka):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilizacja napięcia $\pm 2 \%$ • Prąd startowy prądnicy 300 % • AVR • Stopień ochrony prądnicy co najmniej IP 23 • Gniazdo minimum 400 V 16 A • Gniazdo minimum 230 V 16 A • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Czujnik poziomu oleju • Wymiary około D x S x W 790 x 580 x 505 mm • Chłodzony powietrzem • Produkt fabrycznie nowy • Pojemność miski olejowej około 1,1 L • Moc minimum 2,2 kW <p>2. Cechy techniczne dla agregatu nr 2 (1 sztuka):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilizacja napięcia $\pm 2 \%$ • Prąd startowy prądnicy 300 % • Stopień ochrony prądnicy co najmniej IP 23 • AVR • Gniazdo minimum 400 V 16 A • Gniazdo minimum 230 V 16 A • Zabezpieczenie przeciążeniowe • Produkt fabrycznie nowy • Czujnik poziomu oleju • Pojemność miski olejowej około 1,1 L • Wymiary około D x S x W 790 x 580 x 650 mm • Chłodzony powietrzem • Moc minimum 3,1 kW

3. Cechy techniczne dla agregatu nr 3 (1 sztuka):

- Stabilizacja napięcia $\pm 2 \%$
- Prąd startowy prądnicy 300 %
- Stopień ochrony prądnicy co najmniej IP 23
- AVR
- Produkt fabrycznie nowy
- Akumulator
- Gniazdo minimum 400 V 16 A
- Gniazdo minimum 230 V 16 A
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Czujnik poziomu oleju
- Pojemność miski olejowej około 1,1 L
- Wymiary około D x S x W 790 x 580 x 650 mm
- Chłodzony powietrzem
- Moc minimum 5,0 kW

Gwarancja na przedmiot umowy: minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru urządzenia, w tym na sprzęt wchodzący w skład przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące gwarancji producenta.

W zakresie zamówienia przeglądy gwarancyjne/serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji, obejmujących części zamienne, eksploatacyjne oraz robociznę i transport w ilości wynikającej z zaleceń producenta.