

Białogard, dn. 03.06.2015 r.

IZP.272.16.2015.RB

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Białogardzkiego – zaprojektowanie i wykonanie modernizacji systemu c.o. i c.w.u. w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie.

Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16 – 17, 78-200 Białogard na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień do zadanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie oferenta:

Zamawiający w wymogach Programu Funkcjonalno – Użytkowego dotyczącego podgrzewacza wody o pojemności 300 dm³ określa izolację cieplną jako zdejmowaną o grubości min. 10 cm. Uważamy, że zdejmowanej izolacji o takiej grubości przy wielkości podgrzewacza 300 dm³ nie posiada w swojej ofercie żaden producent. Typowa grubość izolacji wynosi 5 cm i nie jest ona zdejmowana, lecz jest zintegrowana z podgrzewaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany SIWZ w zakresie wymagań dotyczących podgrzewacza wody.

w/z
mgr inż.
SEKRETARZ



Otrzymują:

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. a/a.