

Białogard, dn. 19.04.2016 r.

IZR.272.2.2016.RB

## ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

Powiat Białogardzki - Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16 – 17, 78-200 Białogard informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Białogardzie, do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

### **Konsorcjum:**

#### **Lider:**

**Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „INSTALBUD”,  
ul. Wawelska 16, 78-200 Białogard;**

#### **Partner:**

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MATEXIM” Sp. J.,  
ul. Królowej Jadwigi 4, 78-200 Białogard**

Oferta złożona przez wyżej wymienionego Wykonawcę jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu, jest ofertą kompletną i spełniającą warunki SIWZ.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164), Zamawiający informuję, że z prowadzonego postępowania zostały odrzucone następujące oferty:

1. SAINT Sp. z o.o., ul. Bema 5, 73-110 Stargard Szczeciński,

W/w Wykonawca zaproponował w swojej ofercie zastosowanie urządzeń i materiałów, które nie odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. Zgodnie z postanowieniami SIWZ – pkt 2.4.1 „Zał. nr 8 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego” Zamawiający wymagał zastosowania kotłów gazowych kondensacyjnych wyposażonych w wymiennik ciepła od strony wody i od strony spalin wykonany z jednorodnego materiału - stali nierdzewnej; Zamawiający dopuszczał wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej z dodatkowymi elementami aluminiowymi od strony spalin pod warunkiem zachowania minimalnej sprawności określonej w tym punkcie. Wykonawca zaoferował kotły gazowe kondensacyjne Buderus GB 162 v2 wyposażone w wymienniki ciepła wykonane ze stopu aluminiowo – krzemowego pokrytego powierzchniowo szlachetnym preparatem o nazwie ALU PLUS. Powyższe urządzenia – kotły gazowe nie odpowiadają więc parametrom określonych przez Zamawiającego w SIWZ, dlatego też Zamawiający postanowił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić ofertę Wykonawcy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp. K, ul. Walki Młodych 78a, 64-920 Piła.

W/w Wykonawca zaproponował w swojej ofercie zastosowanie urządzeń i materiałów, które nie odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym w SIWZ. Zgodnie z postanowieniami SIWZ – pkt 2.4.1 „Zał. nr 8 do SIWZ – Programu funkcjonalno – użytkowego” Zamawiający wymagał zastosowania kotłów gazowych kondensacyjnych wyposażonych w wymiennik ciepła od strony wody i od strony spalin wykonany z jednorodnego materiału - stali nierdzewnej; Zamawiający dopuszczał wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej z dodatkowymi elementami aluminiowymi od strony spalin pod warunkiem zachowania minimalnej sprawności określonej w tym punkcie. Wykonawca zaoferował kotły gazowe kondensacyjne Buderus Logamax Plus GB-162-80 wyposażone w wymienniki ciepła wykonane ze stopu aluminiowo – krzemowego pokrytego powierzchniowo

szlachetnym preparatem o nazwie ALU PLUS. Powyższe urządzenia – kotły gazowe nie odpowiadają więc parametrom określonych przez Zamawiającego w SIWZ, dlatego też Zamawiający postanowił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić ofertę Wykonawcy, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną lub faksem.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty Wykonawców:

L.p.	Nazwa i adres oferenta	Kryterium 1* Ilość punktów	Kryterium 2* Ilość punktów	Ocena łączna (pkt)
1	SAINT Sp. z o.o., ul. Bema 5, 73-110 Stargard Szczeciński	Odrzucono	Odrzucono	-
2	THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp. K, ul. Walki Młodych 78a, 64-920 Piła	Odrzucono	Odrzucono	-
3	Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „INSTALBUD” ul. Wawelska 16, 78-200 Białogard Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MATEXIM” Sp. J., ul. Królowej Jadwigi 4, 78-200 Białogard	97 pkt	0 pkt	97,00 pkt

\*Kryterium nr 1: Cena oferty – waga 97 pkt.

\*Kryterium nr 2: Okres gwarancji jakości – waga 3 pkt.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

**Otrzymują:**

1. Oferenci biorący udział w postępowaniu,
2. Strona internetowa,
3. Tablica ogłoszeń,
4. A/a dokumentacja przetargowa.

STAROSTA  
  
mgr Tomasz Hynda