



ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE
Starostwo Powiatowe 78-200 Białogard, Plac Wolności 16-17
tel. (94)3120901, fax. (94)3120911
email: starosta@powiat-bialogard.pl, www.powiat-bialogard.pl

Białogard, dnia 7 marca 2019 roku.

BR.0003.1.2019.AKA

Pani
Małgorzata Stachowiak
Radna
Rady Powiatu
w Białogardzie

W odpowiedzi na interpelację złożoną na IV Sesji Rady Powiatu w Białogardzie w dniu 22 lutego 2019 roku informuję, że Zarząd Powiatu w Białogardzie, za pomocą RCM w Białogardzie Sp. z o.o., na bieżąco monitoruje sytuację związaną ze standardami epidemiologicznymi w zakresie ciepłej wody użytkowej oraz Izby Przyjęć w Szpitalu w Białogardzie.

Dodatkowo w dniu 1 marca 2019 roku Starosta Białogardzki przeprowadził rozmowę telefoniczną z Panem Ryszardem Muc - Dyrektorem Zarządzającym Centrum Dializa Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie i otrzymał zapewnienie, że dzierżawca Szpitala w Białogardzie dokłada wszelkich starań celem spełnienia na powrót ww. standardów.

Ponadto pismem z dnia 5 marca 2019 roku, znak N.HK.4400.19.2019, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie poinformował, że w obiektach Szpitala w Białogardzie przy ulicy Szpitalnej 7 woda spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać ciepła woda.

Starosta Białogardzki wystąpił również z wnioskiem do Centrum Dializa Sp. z o.o. o przeanalizowanie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych w zakresie stałego przebywania osób bezdomnych w obrębie Izby Przyjęć Szpitala w Białogardzie.

Jednocześnie informuję, że w marcu br. planowana jest Sesja Rady Powiatu w Białogardzie o tematyce bieżącej działalności Szpitala w Białogardzie, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele Centrum Dializa Sp. z o.o.

W załączeniu przesyłam kopie pism dotyczące interwencji w zakresie uzyskania standardów ciepłej wody użytkowej w Szpitalu w Białogardzie oraz Izby Przyjęć.

STAROSTA
mgr Piotr Pakuszto



STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Starostwo Powiatowe 78-200 Białogard, Plac Wolności 16-17
tel. (94)3120901, fax. (94)3120911
email: starosta@powiat-bialogard.pl, www.powiat-bialogard.pl

Białogard, dnia 6 marca 2019 roku.

SSZ.8023.15.2019.GŁ

Centrum Dializa Sp. z o.o.

W związku z powracającym zagadnieniem przebywania osób bezdomnych w obrębie Izby Przyjęć Szpitala w Białogardzie zwracam się o przeanalizowanie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych związanych z ww. sytuacją oraz poinformowanie mnie o wynikach przeprowadzonych analiz.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

Do wiadomości:

1. Szpital w Białogardzie, ul. Chopina 29, 78-200 Białogard.

N.HK.4400.19.2019

4180 P. 2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Białogardzie

Wpłynęło dnia:
2019 -03- 06

Załącznik: GSZ / K

Przydzielono

Białogard, dnia 05 marca 2019 r.

Adresaci wg rozdzielnika

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie po zapoznaniu się z wynikami badania czterech próbek wody ciepłej w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella pobranych w dniu 20 lutego 2019 r. z obiektu Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, prowadzonego przez "Centrum Dializa" Spółka z o.o. w Sosnowcu, ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec, punkty poboru: Kotłownia - miejsce powrotu do podgrzewacza; Toaleta przy Izbie Przyjęć - najbliższy punkt czerpalny od zbiornika; Łazienka na Oddziale Położniczym - prysznic - najdalej położony punkt czerpalny oraz Oddział Chirurgii II – prysznic w łazience - punkt pośredni stwierdził, iż nie wykryto bakterii z rodzaju Legionella w zbadanych próbkach wody oraz woda spełnia wymagania określone w Załączniku Nr 5 „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego”- część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania przeprowadzone zostały przez Akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie, a uzyskane wyniki ujęto w Sprawozdaniu z badań nr 307/19 z dnia 4 marca 2019 r.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białogardzie
mgr Joanna Chojnacka

Otrzymują:

1. „Centrum Dializa” Spółka z o.o. w Sosnowcu, ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec
2. aa

Do wiadomości:

1. „Centrum Dializa” Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec - Szpital w Białogardzie ul. Chopina 29, 78-200 Białogard
2. Starosta Białogardzki, ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (w wersji elektronicznej)
4. Epidemiologia (w miejscu)



41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 24
tel. +48 32/ 363-52-(55,56,57) fax: + 48 32/290-69-11

SZPITAL BIAŁOGARD

78-200 Białogard, ul. Chopina 29

NIP: 634-258-28-01 Regon: 240254246

KRS: 24 1140 1078 0000 2162 1300 1001

KAPITAŁ : 100.000,00 zł, SĄD REJONOWY W KATOWICACH KRS 0000246574

2019-02-21

3427.P. 2019

Białogard 20-02-2019 r.

SZWB/2019.02-20.01

CVS B/ 60/2019

Sz. P. Zygmunt Baś
Regionalne Centrum Medyczne
w Białogardzie Spółka z o.o.
ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard

Centrum Dializa Spółka z o.o. Szpital w Białogardzie w związku z pismem z dnia 29.02.2019r. otrzymanym od Zarządu Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w sprawie zawyżonej liczby bakterii z rodzaju Legionella informuje, iż przystąpiono do działań interwencyjnych w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, poprzez dokonanie przeglądu technicznego sieci, podwyższenie temperatury wody i dezynfekcji sieci wodnych, które doprowadzą do redukcji liczby bakterii w wodzie ciepłej oraz pozwolą uzyskać wyniki badania jakości wody ciepłej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Jednocześnie informujemy, iż dnia 20.02.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie dokonał ponownego poboru próbek ciepłej wody użytkowej w budynku głównym szpitala przy ul. Szpitalnej 7. O wynikach poboru próbek poinformujemy osobnym pismem.

Z poważaniem

Do Wiadomości:

1. Pan Piotr Pakuszto – Starosta Białogardzki
Plac Wolności 16, 78-200 Białogard

MENADŻER SZPITALA
w Białogardzie

Violetta Smolarska



REGIONALNE CENTRUM MEDYCZNE

W BIAŁOGARDZIE SP. Z O.O.

DFK.071.21.2019.KJ
RCM/67/2019

STAROSTWO POWIATOWE

w Białogardzie

Wpłynęło dnia:

2019-02-20

Białogard, dnia 2019-02-19

Załącznik

Przydzielono

Pani Violetta Smolarska
Menadżer Szpitala w Białogardzie
Centrum Dializa Sp. z o.o.

Zarząd Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. w związku z pismem Starosty Białogardzkiego z dnia 13.02.2019r. w sprawie negatywnych wyników jakości wody w budynkach Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, prosi o udzielenie informacji czy Spółka Centrum Dializa, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, ustaliła przyczynę skażenia wody oraz przystąpiła do działań interwencyjnych w obiekcie szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, w następującym zakresie:

1. wykonanie przeglądu technicznego sieci,
2. sprawdzenie temperatury wody,
3. podjęcie działania zmierzających do redukcji liczby bakterii Legionella w instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej, poprzez procesy czyszczenia i dezynfekcji w celu doprowadzenia jakości wody ciepłej do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Proszę o udzielenie informacji, jakie działania zostały przez Dzierżawcę podjęte w celu zapobieżenia w przyszłości skażeniu bakteryjnemu wody użytkowej w obiektach szpitalnych.

Ponadto, proszę o udzielenie informacji, czy Centrum Dializa Sp. z o.o. Szpital w Białogardzie planuje ograniczenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie procedur chirurgicznych oraz ortopedycznych, w tym w szczególności w zakresie zabiegów operacyjnych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Zygmunt Baś

Do wiadomości:

1. Pan Piotr Pakuszto – Starosta Białogardzki

Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57, tel. 533-377-499, e-mail: sekretariat@rcm24.pl

NIP 3020002009, REGON 331031257, KRS 0000525422 – Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 2 470 000 PLN



STAROSTA BIAŁOGARDZKI
Starostwo Powiatowe 78-200 Białogard, Plac Wolności 16-17
tel. (94)3120901, fax. (94)3120911
email: starosta@powiat-bialogard.pl, www.powiat-bialogard.pl

Białogard, dnia 13 lutego 2019 roku.

SSZ.8023.9.2019.GŁ.

Pan
Zygmunt Baś
Prezes
RCM w Białogardzie Sp. z o.o.

W załączeniu przesyłam wraz z pismem z dnia 12 lutego 2019 roku, znak N.HK.4400.11.2019, Decyzję Nr 35/19 z dnia 12 lutego 2019 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie dotyczącą negatywnych wyników jakości wody w budynkach Szpitala w Białogardzie przy ulicy Szpitalnej 7 celem podjęcia stosownych działań przez RCM w Białogardzie Sp. z o.o.

Jednocześnie zwracam się o poinformowanie mnie o sposobie załatwienia przez Centrum Dializa Sp. z o.o. przedmiotowej sprawy.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w BIAŁOGARDZIE
78-200 Białogard, ul. Przechodnia 2
tel. 094 312 20 55, tel./fax 094 312 41 22
N.HK.4400.11.2019

2532.P.2019

Białogard, dnia 12 lutego 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Białogardzie
Wpłynęło dnia:
2019 -02- 12

Załącznik: SSZ/10
Przydzielono

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, ustalonych na podstawie wyników badania wody ciepłej pobranej w dniu 30 stycznia 2019 r. z obiektu Szpitala przy ul. Szpitalnej 7 w Białogardzie, w toku czynności kontrolnych związanych z poborem próbek ciepłej wody w ramach nadzoru sanitarnego, potwierdzonych protokołem kontroli Nr HK-10/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu oraz od zasady umożliwienia stronie, przed wydaniem decyzji, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, z przyczyn opisanych w adnotacji urzędowej z dnia 12 lutego 2019 r., znajdującej się w aktach sprawy.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swoje adresu, w tym adresu poczty elektronicznej. W razie zaniebdania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Akta sprawy pozostają do wglądu w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białogardzie ul. Przechodnia 2, 78-200 Białogard.

Ponadto wszelkie informacje w podmiocie sprawy można uzyskać telefonicznie pod nr (94) 312 20-55 lub (94) 312 41-22.

Zgodnie z art. 96b § 1 Kodeks postępowania administracyjnego pouczam o możliwości przeprowadzenia mediacji w sprawie, która ma charakter dobrowolny. Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków z przeprowadzonych mediacji pokrywa organ administracji publicznej a w sprawach w których może być zawarta ugoda – strony w równych częściach chyba, że postanowią inaczej. W celu przeprowadzenia mediacji konieczny jest wniosek złożony o przeprowadzenie złożony w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w którym to wniosku należy wskazać osobę mediatora. Mediacja odbywa się na zasadach określonych w art. 96d – 96n Kodeksu postępowania administracyjnego.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białogardzie
mgr Joanna Chojnacka

Otrzymują:

1. „Centrum Dializa” Spółka z o.o. w Sosnowcu, ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec
2. aa

Do wiadomości:

1. „Centrum Dializa” Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec - Szpital w Białogardzie ul. Chopina 29, 78-200 Białogard
2. Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie – *(w wersji elektronicznej)*
4. Epidemiologia *(w miejscu)*

2831.P.2019

STANOWISKO
Białogard, dnia 19 lutego 2019 r.
w Białogardzie
Wpłynęło dnia:
2019-02-07
Zaś
J.S.S. J.W.

DECYZJA Nr 35/19

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 27 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 22 ust. 1 i art. 33 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 5 i § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie po dokonaniu czynności kontrolnych związanych z poborem próbek wody ciepłej w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella sp. w dniu 30 stycznia 2019 r., w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, 78-200 Białogard i uzyskaniu negatywnych wyników z przeprowadzonych badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań Nr 172/19 z dnia 11 lutego 2019 r.)

nakazuje

„Centrum Dializa” Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec

1. wyłączyć z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej na Oddziale Chirurgii II w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, do czasu uzyskania wyników badania jakości wody ciepłej zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

2. ustalić przyczynę skażenia i przystąpić do działań interwencyjnych w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, tj. dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii Legionella sp. w instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej poprzez procesy czyszczenia i dezynfekcji w celu doprowadzenia jakości wody ciepłej do wymagań określonych w załączniku Nr 5 „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego”- część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

3. poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie o czynnościach podjętych w celu wykonania obowiązku określonego w pkt 2 w terminie do dnia 19 lutego 2019 r.

Decyzji w punktach 1 i 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2019 r. upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie pobrał cztery próbki wody ciepłej w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella sp. w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7. Miejsca pobierania próbek ciepłej wody użytkowej ustalono zgodnie z wymaganiami przepisu § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W czterech zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej pobranych w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, 78-200 Białogard (badania wykonało Akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie) stwierdzono przekroczenia liczby bakterii z rodzaju Legionella sp.:

- 1) Kotłownia - miejsce powrotu do podgrzewacza – liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w 100 ml - $9,1 \times 10^2$ jtk [$7,9 \times 10^2$; $1,1 \times 10^3$ jtk] (sprawozdanie z badań Nr 172/19 z dnia 11 lutego 2019 r.);
- 2) Toaleta przy Izbie Przyjęć - najbliższy punkt czerpalny od zbiornika – liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w 100 ml – $9,4 \times 10^2$ jtk [$8,1 \times 10^2$; $1,1 \times 10^3$ jtk] (sprawozdanie z badań Nr 172/19 z dnia 11 lutego 2019 r.);
- 3) Łazienka na Oddziale Położniczym - prysznic - najdalej położony punkt czerpalny – liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w 100 ml – $6,9 \times 10^2$ jtk [$6,0 \times 10^2$; $8,0 \times 10^2$ jtk] (sprawozdanie z badań Nr 172/19 z dnia 11 lutego 2019 r.);
- 4) Oddział Chirurgii II – prysznic w łazience - punkt pośredni – liczba bakterii z rodzaju Legionella sp. w 1000 ml – $3,6 \times 10^3$ jtk [$3,1 \times 10^3$; $4,1 \times 10^3$ jtk] (sprawozdanie z badań Nr 172/19 z dnia 11 lutego 2019 r.) – dopuszczalna liczba pałeczek Legionella wynosi <50 jtk w próbce wody o objętości 1000 ml.

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia.

Natomiast zgodnie z wymaganiami określonym w załączniku Nr 5 „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego”- część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) liczba bakterii Legionella sp. nie może przekraczać 100 jtk w 100 ml wody. Zgodnie z wyżej

wymienionym załącznikiem w szpitalach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności, w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, dopuszczalna liczba pałeczek *Legionella* sp. wynosi <50 jtk w próbce wody o objętości 1000 ml.

Mając na uwadze powyższe wyniki badań, zgodnie z którymi w próbkach wody pobranych z Kotłowni, toalety przy Izbie Przyjęć oraz łazienki na Oddziale Położniczym stwierdzono liczbę bakterii *Legionella* sp. w ilości pomiędzy wartościami 100 jtk a 1000 jtk w 100 ml wody, należy stwierdzić, iż instalacja wewnętrzna ciepłej wody w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej jest skażona bakteriami z rodzaju *Legionella* sp. w stopniu średnim.

Ponadto stwierdzono obecność bakterii *Legionella* sp. w próbce wody pobranej na Oddziale Chirurgii II, gdzie przebywają pacjenci o obniżonej odporności. Zgodnie ze sprawozdaniem Nr 172/19 z dnia 11 lutego 2019 r. w powyższej próbce stwierdzono obecność bakterii *Legionella* sp. w ilości $3,6 \times 10^3$ jtk [$3,1 \times 10^3$; $4,1 \times 10^3$ jtk] w 1000 ml wody. Załącznik Nr 1 - część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) określa, iż w tym przypadku pałeczki *Legionella* sp. dopuszczalne są w ilości <50 w próbce wody o objętości 1000 ml. W tej sytuacji biorąc pod uwagę, że na Oddziale Chirurgii Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7 przebywają pacjenci o obniżonej odporności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji urządzenia i instalacje wody ciepłej.

Uzyskane wyniki z badań laboratoryjnych wody ciepłej, pozwalają stwierdzić, że instalacja wewnętrzna wody ciepłej w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7 jest skolonizowana przez pałeczki *Legionella* sp., co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi, tym samym należy podjąć skuteczne działania zmierzające do usunięcia stwierdzonego zagrożenia poprzez znalezienie przyczyny i podjęcie działań redukujących liczbę bakterii.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie nakazał w trybie natychmiastowym ustalić przyczynę skażenia i przystąpić do działań interwencyjnych w obiekcie Szpitala w Białogardzie przy ul. Szpitalnej 7, tj. dokonać przeglądu technicznego sieci, sprawdzić temperaturę wody i podjąć działania zmierzające do redukcji liczby bakterii *Legionella* w instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej wodzie ciepłej poprzez procesy czyszczenia i dezynfekcji w celu doprowadzenia jakości wody ciepłej do wymagań określonych w załączniku Nr 5 „*Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego*”- część A „*Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda*” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Zakończenie tych prac należy zgłosić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białogardzie, w celu dokonania powtórnych badań kontrolnych.

Ustalając termin podjęcia skutecznych działań naprawczych wzięto pod uwagę interes społeczny, a w szczególności doprowadzenie jakości wody do właściwej i bezpiecznej w możliwie najszybszym terminie, uznając że termin do dnia **19 lutego 2019 r.** jest wystarczający do podjęcia skutecznych działań naprawczych.

Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 59) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczące utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 59) nakazującej usunięcie uchybień.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W oparciu o przepis art. 33 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych państwowy powiatowy inspektor sanitarny może w drodze decyzji nakazać przeprowadzenie dekontaminacji nieruchomości lub pomieszczeń oraz wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze. Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 3 powyższej ustawy decyzjom tym nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Legionelloza jest chorobą zakaźną, wymienioną w pkt 28 załącznika „Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych” do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 151 z późn. zm.). Z kolei przepis art. 22 ust. 1 powyższej ustawy stanowi, iż właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należyłym stanie higieniczno - sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z art. 108 Kodeks postępowania administracyjnego decyzji w zakresie punktu 1 i 2 nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie informuje, iż ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowotne, na podstawie art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 czyli zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) przysługuje stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 130 § 3 ust. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w pkt 1, strona może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie.
4. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania powoduje, że wydana w sprawie decyzja staje się prawomocna i ostateczna, co oznacza że strona nie będzie uprawniona do zaskarżenia niniejszej decyzji do sądu administracyjnego (art. 127a § 2 k.p.a.), a decyzja podlega wykonaniu (art. 130 § 4 k.p.a.).



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białogardzie

mgr Joanna Chojnacka

Otrzymują:

1. „Centrum Dializa” Spółka z o.o. w Sosnowcu, ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec
2. aa

Do wiadomości:

1. „Centrum Dializa” Spółka z o.o. w Sosnowcu ul. Plonów 24, 41-200 Sosnowiec - Szpital w Białogardzie ul. Chopina 29, 78-200 Białogard
2. Starostwo Powiatowe w Białogardzie, ul. Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard
3. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie –
(w wersji elektronicznej)
4. Epidemiologia (w miejscu)

