

Białogard, dnia 02.08.2024 r.

"MEGAWATT S.C." Sp. z o.o.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
Dane Pełnomocnika:



Sygnatura: ME-PI-37-O-IK

**Starostwo Powiatowe w
Białogardzie, Wydział Ochrony
Środowiska**
Plac Wolności 16-17,
78-200 Białogard

ZGŁOSZENIE

"MEGAWATT S.C." Sp. z o.o., zgodnie z art.152 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627 z późn. zm.) zgłasza instalację wytwarzającą pole elektromagnetyczne na farmie wiatrowej Mierzyn w gminie Karlino wskazaną w § 2 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130, poz. 880 z późn.zm.). Zgłaszana instalacja to stacja elektroenergetyczna 110/30 kV GPO farmy wiatrowej Mierzyn, zlokalizowana w gminie Karlino powiat białogardzki.

Poniżej przedstawiamy wymagane dane, zgodnie z art.152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska:

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

"MEGAWATT S.C." Sp. z o.o. ul. Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

Działka nr ewid. 14 obręb 0002 Mierzyn gmina Karlino, powiat białogardzki

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

"MEGAWATT S.C." Sp. z o.o., należy do Tauron Zielona Energia sp. z o.o., prowadzi działalność w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej, natomiast instalacja zgłaszana służy do wytwarzania energii elektrycznej. Prognozowana roczna wielkość produkcji energii elektrycznej z FW Mierzyn – 160,3 GWh

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

24 godz./dobę przez 7 dni w tygodniu

5. Wielkość i rodzaj emisji:

Pole elektryczne 50 Hz – 0,29 kV/m

Pole magnetyczne 50 Hz – 8,8 A/m

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:


Właściwa lokalizacją urządzeń o największej emisji pola elektromagnetycznego, stosowania urządzeń o niskiej emisji pola elektromagnetycznego.

7. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Na podstawie sprawozdania i wynikających z niego pomiarów w otoczeniu ogrodzonego terenu stacji elektroenergetycznej 110/30 kV GPO. FW Mierzyn pomiary natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego częstotliwości 50 Hz, z uwzględnieniem poprawek pomiarowych wyznaczonych na podstawie informacji od Zleceniodawcy, wykazały, że w żadnym pionie pomiarowym nie są przekroczone wartości natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego 50 Hz, graniczne dopuszczalne dla terenów dostępnych dla ludzi.

8. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – w załączeniu
Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr LWiMP /23/2024– obiekt FW Mierzyn

Z poważaniem



W załączeniu:

1. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych nr LWiMP /23/2024– obiekt FW Mierzyn
2. Pełnomocnictwo wraz z opłatą.
3. Opłata skarbową za zgłoszenie.